

Отметка о размещении сведений в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, QR-код \*

КНМ 71220061000200685687  
от 14.06.2022



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Тульской области  
(наименование территориального органа МЧС России, специального управления)

300034, г. Тула, ул. Демонстрации д.21, тел.56-87-26, E-mail:iucgo.@region.tula.ru  
(адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Веневскому району  
Тульской области

(наименование органа государственного пожарного надзора)

301321, Тульская область, г. Венев, ул. Стрешнева, д.2д, тел. 2-34-67, E-mail: ond-venev@yandex.ru  
(адрес места нахождения органа государственного пожарного надзора, номер телефона, электронный адрес)

**ПРЕДПИСАНИЕ  
ОБ УСТРАНЕНИИ НАРУШЕНИЙ  
ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ  
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ № 42 / 3**

(первая цифра номер решения о проведении контрольного (надзорного) мероприятия, вторая цифра соответствует лицу, которому вручается предписание 1- собственник, 2-арендатор, 3-должностное лицо)

вручается: директору муниципального общеобразовательного учреждения "Васильевская основная школа"  
Сухаревой Валентине Ивановне.

(указывается контролируемое лицо, в отношении которого проводилось контрольное (надзорное) мероприятие)

Во исполнение решения главного (заместителя главного) государственного инспектора  
Веневского района по пожарному надзору № 42 от " 14 " июня 2022 года в период с " 01 " июля 2022 г. 10 час.  
00 мин. по " 11 " июля 2022 г. 11 час. 00 мин.

Старший инспектор отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Веневскому  
району – государственный инспектор Веневского района Тульской области по пожарному надзору капитан  
внутренней службы Халилов Александр Рафаилович.

(должность, фамилия, имя отчество (при наличии), звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов органа государственного пожарного надзора)

проведена плановая выездная проверка

Вру (контрольное (надзорное) мероприятие)

Сух  
в ходе которого присутствовал представитель контролируемого лица - директор муниципального общеобразовательного учреждения "Васильевская основная школа" Сухарева Валентина Ивановна.

(должности, фамилии, имена, отчества (при наличии) лиц, участвующих в контрольном (надзорном) мероприятии)

Вен Для устранения обязательных требований пожарной безопасности в соответствии со статьей 90 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» необходимо устранить:

ра 1, . . .

ВН-5

(долж.)

пр.о.

ВР-6

Сух



| № п/п | Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения   | Ссылка на пункт, часть, статью и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены | Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности | Отметка о выполнении |
|-------|--|--|---|----------------------|
| 1.    | Дежурный персонал школы обеспечить электрическими фонарями из расчета не менее 1 фонаря на дежурного и средствами индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара из расчета не менее 1 средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара на каждого дежурного.   | Правила противопожарного режима в РФ утверждены постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 года № 1479 "О противопожарном режиме" пункт 30  | 01 июня 2023 года   |                      |
| 2.    | Для помещения электрической котельной, а также для помещения пищеблока и для помещения используемого для хранения различных вещей и материалов (кладовое помещение для хранения спортивного инвентаря ) определить категории по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класс зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности". | Правила противопожарного режима в РФ утверждены постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 года № 1479 "О противопожарном режиме" пункт 12  | 01 июня 2023 года   |                      |
| 3.    | В дверных проемах, отделяющих помещения различного класса функциональной пожарной опасности (общий коридор школы (Ф 4.1) расположенный на первом и помещения дошкольной группы, расположенные на первом этаже (Ф 1.1) установить сертифицированные противопожарные двери с учетом предела огнестойкости и класса конструктивной пожарной опасности ограждающих конструкций.                                | Федеральный закон от 22.07.2008 №123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" ст. 32, ч. 1, 2 ст. 37, ст. 88 части 1, 3, 6   | 01 июня 2023 года   |                      |
| 4.    | В дверном проеме, отделяющем помещения различного класса функциональной пожарной опасности (общий коридор школы (Ф 4.1) расположенный на втором этаже и помещение пищеблока, расположенное на втором этаже (Ф 5.1)) установить сертифицированную противопожарную дверь с   | Федеральный закон от 22.07.2008 №123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" ст. 32, ч. 1, 2 ст. 37, ст. 88 части 1, 3, 6   | 01 июня 2023 года   |                      |



|    |  |  |                   |  |
|----|--|--|-------------------|--|
|    | учетом предела огнестойкости и класса конструктивной пожарной опасности ограждающих конструкций.   |  |                   |  |
| 5. | В дверном проеме, отделяющем помещения различного класса функциональной пожарной опасности (общий коридор школы (Ф 4.1) расположенный на втором этаже и помещение используемое для хранения различных вещей и материалов (кладовое помещение для хранения спортивного инвентаря расположенное на втором этаже (Ф 5.2)) установить сертифицированную противопожарную дверь с учетом предела огнестойкости и класса конструктивной пожарной опасности ограждающих конструкций. | Федеральный закон от 22.07.2008 №123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" ст. 32, ч. 1, 2 ст. 37, ст. 88 части 1, 3, 6   | 01 июня 2023 года |  |
| 6. | В здании и помещениях школы организовать и обеспечить проведение ежегодные испытаний средств обеспечения пожарной безопасности (установки АПС и СОУЭ), эксплуатирующихся сверх срока службы, установленного изготовителем (поставщиком) с привлечением организаций (индивидуальных предпринимателей), имеющих специальное разрешение.  | Правила противопожарного режима в РФ утверждены постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 года № 1479 "О противопожарном режиме" пункт 54  | 01 июня 2023 года |  |
| 7. | В системе противопожарной защиты (АПС и СОУЭ) помещений школы применить и эксплуатировать устройства и оборудование (датчики АПС, извещатели, провода) в соответствии с технической документацией изготовителя технических средств, т.е. заменить оборудование с истекшим сроком службы на новое.  | Федеральный закон от 22.07.2008 №123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" статья 82, 83<br>Правила противопожарного режима в РФ утверждены постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 года № 1479 "О противопожарном режиме" пункт 54 | 01 июня 2023 года |  |
| 8. | Завести журнал эксплуатации систем противопожарной защиты и в дальнейшем вносить в данный журнал информацию по учету работ эксплуатационных испытаний наружных металлических лестниц, учету работ, проводимых со средствами обеспечения пожарной безопасности, учету наличия периодичности осмотра и сроков перезарядки огнетушителей.   | Правила противопожарного режима в РФ утверждены постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 года № 1479 "О противопожарном режиме" подпункт « б » пункта 17, пункты 54, 60   | 01 июня 2023 года |  |
| 9. | В помещении, используемом для хранения различных вещей и материалов (кладовое помещение для хранения спортивного инвентаря)  | Правила противопожарного режима в РФ утверждены постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 года № 1479 "О проти-  | 01 июня 2023 года |  |



|     |   |   |                   |  |
|-----|---|---|-------------------|--|
|     | светильник оборудовать колпаком (рассеивателем), предусмотренным конструкцией светильника.    | вопожарном режиме" подпункт « в » пункта 35   |                   |  |
| 10. | Организовать и провести проверку состояния огнезащитного покрытия чердачного помещения школы. | Правила противопожарного режима в РФ утверждены постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 года № 1479 "О противопожарном режиме" пункт 13 | 01 июня 2023 года |  |

Предложенные мероприятия являются обязательными для контролируемых лиц, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по соблюдению обязательных требований пожарной безопасности.

При несогласии с предписанными пунктами Вам предоставляется право на досудебное обжалование в установленном законодательством Российской Федерации о государственном контроле (надзоре) порядке.

Директор МОУ "Васильевская основная школа" Сухарева В.И.

(должность, фамилия, инициалы, контролируемого лица (представителя))

Старший инспектор ОНД и ПР по Веневскому району, капитан вн. службы Халилов Александр Рафаилович

(должность, фамилия, инициалы, звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов органа государственного пожарного надзора)

на  
обз

\* Отметка размещается в правом верхнем углу после реализации указанных действий.

на  
ко

Д

Ст

кап

полк

инст

на

обз

От

на

ко

Д

Ст

кап

полк

инст

на

обз

От

на

ко

Д

Ст

кап

полк

инст

на

обз

